

## 学校プール

項目名	基準値	検査頻度
遊離残留塩素	0.4mg/l 以上であること、また、1.0mg/l 以下であることが望ましい	使用日の積算が30日以内ごとに1回
pH値	5.8以上8.6以下であること	
大腸菌	検出されないこと	
一般細菌	1ml 中 200コロニー以下であること	
有機物等	過マンガン酸カリウム消費量として12mg/l 以下であること	
濁度	2度以下であること	
総トリハロメタン	0.2mg/l 以下であることが望ましい	使用期間中の適切な時期に1回以上

\* 使用日数の積算が30日を超える場合はさらに1回以上行う。